

Istituto Comprensivo "Querini" di Mestre	VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		rev. 08 del 10-09-2019
		Pagina 1

*Istituto Comprensivo Statale
"Querini" di Mestre*

*Via Catalani n. 5 - Mestre
Tel. 041 984807 – Fax 041 984105 – C.F. 82011920277*

**VALUTAZIONE DEI RISCHI
DEI LUOGHI DI LAVORO**

Mestre, 10/9/2019

*Il Responsabile del S.P.P.
Ing. Adriano Mantoan*

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Manuela Morosin*



Manuela Morosin

S1 - Scuola Secondaria di 1° "Salvo d'Acquisto"

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	competenza
1	Locali scuola	Serramenti uffici e aule.	Urto, colpi, impatti Tagli e abrasioni	B	Programmare la loro sostituzione e proteggere gli spigoli.	P.	A.C.
2	Ufficio DSGA (stanza 2)	Porta d'ingresso tipo Rei	Ergonomico	L	Chiedere la sostituzione della porta perché troppo pesante e non necessita sia REI.	N.P.	A.C.
3	Spogliatoio femminile, maschile e bagni retrostanti	Mancano fascette porte, pareti sporche, mancanza di aperture dirette per luce e cambio d'aria	Biologico Strutturale Microclima	L	Applicare le fascette della porta mancanti e ridipingere pareti, richiedere messa a norma e la realizzazione di aperture dirette per luce e cambio d'aria.	N.P.	A.C.
4	Palestra	Presenza della cattedra	Organizzazione del lavoro Ergonomico	L	Dare disposizione che non sia presente la cattedra. Richiedere alle associazioni sportive di trovare una diversa collocazione delle proprie attrezzature.	P.	D.S.
5	Locale quadri elettrici	Quadro impianto antincendio.	Elettrico	L	Assicurare accessibilità ai quadri.	N.P.	A.C.
6	Aula di sostegno ex Biblioteca, aula 13 artistica piano terra, aula 16 deposito-magazzino	Scaffalature in legno non ancorate.	Investimento e Strutturale	L	Far ancorare le scaffalature. Richiedere una messa a norma del locale. Far verificare le porte Rei. Il materiale per la pulizia deve essere tenuto in armadi chiusi a chiave e le schede di sicurezza dei prodotti chimici devono essere a portata di mano.	P.	A.C.
7	Aule piano terra e alcune piano primo.	Lavagne a piedistallo.	Urto, colpi, impatti Tagli e abrasioni	L	Richiedere lavagne a parete. Dove c'è la lim togliere la lavagna a piedistallo.	N.P.	D.S.
8	Palestra	Locale poco pulito, presenza di polvere e ragnatele	Biologico Incendio	L	Garantire pulizia del locale e smaltire materiale. Rivedere l'utilizzo come via di fuga.	N.P.	D.S.
9	Palestra	Pareti sporche	biologico	L	Sollecitare la dipintura dei locali	N.P.	A.C.
10	Porte	Sopraluce delle porte	Urto, colpi, impatti Tagli e abrasioni	L	Chiedere al comune di assicurare la stabilità dei sopraluce.	N.P.	A.C.
11	Aula informatica	Cavi volanti e non fissati	Inciampo, elettrico	L	Provvedere a mettere le fascette di raccolta dei cavi	N.P.	D.S.
12	Magazzino interno	Troppo materiale depositato	Ergonomia, ferimento, incendio	L	Programmare l'eliminazione del materiale non utilizzato e garantire un ordinato accatastamento di quello che rimane.	N.P.	D.S.
13	Aule piano primo	Persiane rotte	Microclima, illuminazione,	L	Richiedere e sollecitare l'ente locale che provveda a riparare le tapparelle	P.	A.C.
14	Porta aula 1C	Porta metallica con spigoli pericolosi	Ferimento	L	Richiedere la sostituzione della porta	N.P.	A.C.
15	Aula 12	Troppo disordine	Ferimento	L	Evitare di tenere il materiale sopra gli armadi e assicurare l'ordine dei locali.	N.P.	D.S.

S2 e S3 - Scuola Primaria e d'Infanzia "F. Querini"

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	competenza
1	Archivio deposito al piano terra, Aula stampa, Biblioteca	Scaffali non ancorati.	Investimento e Caduta di materiale dall'alto	B	Far ancorare le scaffalature.	P.	A.C.
2	Sala mensa	I tavoli e le panche non sono delle stesse dimensioni creando problemi di movimentazione.	Urto, colpi, impatti Tagli e abrasioni	B	Rivedere la disposizione dei tavoli e fare richiesta di arredo a norma.	P.	A.C.
3	Sala mensa	Porte di emergenza ostruite e non segnalate	Incendio	B	Le porte delle uscite di emergenza devono essere visibili e libere da ostacoli e opportunamente segnalate.	U.	D.S.
5	Sala mensa	Problema con le panche.	Investimento	L	Sostituire le panche con schienale o posizionarle a ridosso del muro per impedire possibili ribaltamenti.	P.	A.C.
6	Corridoio mensa	Le porte quando aperte riducono completamente la larghezza del corridoio	Incendio	L	Richiedere applicazione della segnaletica a pavimento.	P.	A.C.
7	Aule, Aula magna,	Presenza di lavagne a piedistallo	Inciampo	L	Richiedere l'eliminazione delle lavagne a piedistallo e la sostituzione con quelle a muro.	P.	D.S.
8	Corridoio al piano primo	La porte riducono drasticamente lo spazio del corridoio compromettendo il regolare deflusso delle persone.	Incendio	L	Far applicare una segnaletica a pavimento che segnali l'ingombro delle porte.	P.	A.C.
9	Corridoio al piano primo	Attaccapanni.	Urto, colpi, impatti Tagli e abrasioni	L	Sostituire gli attaccapanni.	P.	A.C.
10	Palestra	Gradini all'esterno	Rischio inciampo	L	Manca pianerottolo	N.P.	D.S.
11	Aula magna	Eliminare pedana	Rischio inciampo	L	Eliminare la pedana.	N.P.	D.S.

S4 - Scuola d'Infanzia "Archimede Pitagorico"

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	competenza
1	Aule con porte in alluminio	Presentano punti spigolosi.	Urto, colpi, impatti Tagli e abrasioni	L	Le porte in alluminio di accesso ad alcune aule sono pericolose. Sostituirle con altre che non presentino spigoli pericolosi.	N.P.	A.C.
2	Marciapiede esterno (dietro)	Pavimentazione scivolosa nelle giornate umide.	Scivolamenti e cadute	L	Sostituire la guaina che è molto scivolosa quanto bagnata.	P.	A.C.
4	Marciapiede di accesso, manca rampa disabili.	Manca rampa disabili.	Strutturale	B	Garantire l'accesso in piano mettendo prevedendo la realizzazione di una rampa ai sensi della legge contro le barriere architettoniche vigente.	P.	A.C.
6	Sottoportico	Pavimento in linoleum rotto in vari punti.	Inciampo, caduta.	L	Richiedere la riparazione del linoleum o la sua sostituzione	P.	A.C.
7	Aule	Persiane rotte o nastro avvolgitore non funzionante	Illuminamento, ferimento	L	Richiedere la riparazione delle persiane	P.	A.C.
8	Spazio esterno	Piastre di ghiaino lavato non stabili.	Inciampo, caduta	L.	Richiedere verifica e intervento di stabilizzazione della pavimentazione	P.	A.C.
9	Soffitto salone area gioco	Intonaco rimosso per precedente infiltrazione. Va ripristinato per evitare pericolo di distacco dei fondelli di pignatte	Microclima, igienico	L.	Richiedere il risanamento del soffitto	N.P.	A.C.
10	Bagni	Pavimento scivoloso se bagnato	scivolamenti e cadute	L.	Acquistare dei tappeti per ridurre il rischio di scivolamento	P.	A.C.
11	Ringhiera del portico	Ci sono lame affioranti	ferimento	L.	Richiedere all'ente locale la sostituzione.	P.	A.C.
12	Aule	Scaffalature in metallo	ferimento	L.	Programmare la loro sostituzione.	N.P.	A.C.