

Egr. Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Concetta Patianna  
c/o I.I.S.S. "Elsa Morante"  
74012 – Crispiano (TA)

**OGGETTO: NOTA TECNICA DA PARTE DEL RSPP - ING. P. SASSO**

\*\*\*\*\*

In riferimento al sopralluogo effettuato in data 28/05/2019, il sottoscritto ing. Pasquale Sasso, in qualità di RSPP del Vs. Istituto,

HA CONSTATATO

quanto segue:

- gli uffici amministrativi ubicati in villa Cacace sono interessati da umidità diffusa con efflorescenze di vario genere che comportano una persistente insalubrità degli ambienti, ove opera il personale di segreteria dell'Istituto "Elsa Morante". (**vedasi foto allegate**)

Pertanto, si dovrà richiedere con urgenza all'Ente Provincia un intervento di risanamento conservativo all'interno degli ambienti interessati dall'umidità, nonché un intervento di adeguata impermeabilizzazione in copertura.

Crispiano, 31/05/2019

Il R.S.P.P.

Il Tecnico

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
della Provincia di TARANTO  
  
Ing. Pasquale SASSO  
SASSO Pasquale  
N. 1437